

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Konu: Fiyat Bildirimi

Tarih : 06/12/2018

Aşağıda yazılı olan malın/hizmetin işletmeniz/firmanız tarafından tedariki mümkün ise satın alınmasına/fiyat araştırılmasına esas olmak üzere KDV Hariç yerine teslim piyasa satış fiyatlarınızın 10 ARALIK 2018 saat 10.00'a kadar bildirilmesini rica ederim.

SATIŞ FİYATLARI

Fiyat veren işletmenin/firmanın adresi :  
Yetkilinin İmzası :  
Vergi Dairesi :  
Vergi No :  
Banka Şube Adı :  
IBAN No :

Sıra No	Satın Alınacak /Fiyatı araştırılacak malın cinsi ve nitelikleri				Birim Fiyatı TL	Toplam Fiyatı TL
		Miktar	Ölçü Birimi	NİTELİĞİ		
1	Hava perdesi	1	adet			
2						
				Genel Toplam		
						TL

NOT: Yukarıda/ Ekli listede belirtilen mal/hizmeti Firmamızın en geç 3 Gün içerisinde temin etmeyi taahhüt eder.

İmza-Kaşe

## HAVA PERDESİ TEKNİK ŞARTNAME

1. Hava Perdesinin toplam uzunluğu 1870 mm, Yüksekliği 270 mm olacaktır.
2. Cihazın takılabilir kapı yüksekliği max 350 cm, hava çıkış hızı 7/10/12 m/s ve hava debisi 2850/3150/3450 m<sup>3</sup>/h olacaktır. Üfleme kanalı hava yönlendirmeye müsait açılarda öne ve arkaya manuel olarak hareket ettirilebilecektir.
3. Hava Perdesinin plastik aksamı, ısıya dayanıklı özel maddelerden imal edilmiş (polikarbon), motor çift milli olacak her bir ısıtıcı elemanı kontrol eden üst limit termikleri ve cihaz kapandığında otomatik olarak çalışma ve soğumasını sağlayan bir devre bulunmalıdır. Cihaz motoru termik korumalı olmalıdır.
4. Cihazda dış gövde elektrostatik boya olmalıdır. Cihazlarda, sessiz ve yüksek verimde çalışan çapraz esintili ısıya dayanıklı özel imal plastik fan pervanesi kullanılmalıdır. Fan ve cihazlarda balans ve titreşim testleri ayrı ayrı yapılmış olup, sistem bütününde herhangi bir ses ve titreşim olmamalıdır.
5. Hava perdesi ön panjur ısıya dayanıklı metal panjur olacaktır.
6. Cihazın üflemiş olduğu havanın sesi Maksimum 65 dBA (1 m<sup>2</sup>'de) olacaktır.
7. Isıtıcı elemanlar uzun ömürlü tüp rezistanslar olacak ve cihazın emiş kanalında bulunacaktır. Fan çapı 120 mm olacaktır, Motor gücü 450 walt olacaktır.
8. Cihazda kablolu uzaktan kumanda standart olacaktır. Cihazın tüm kontrol işlemleri kablolu uzaktan kumanda üzerinden yapılacaktır. Kablolu uzaktan kumanda üzerinde açma kapama On-OFF ve fan hız devirleri (hızlı-yavaş), ısıtıcı elemanları üç kademede devreye alma veya devreden çıkarma işlemleri standart olarak sunulacaktır. Cihazın kumanda eden ana kumanda kartları elektronik kart veya devreleri kablo veya uzaktan kumanda ile çalışmasını sağlayan aksam ve donanımları direkt akıma (220 V) tabi olmayacaktır.
9. Cihaz üzerinde, ısıtıcı elemanı kontrollü için kablolu ve uzaktan kumanda üzerinden kontrol eden anahtarı bulunacaktır. Gerekliğinde tamamı veya birkaçı aynı anda devreye alınıp veya devreden çıkartılacaktır. İstenildiğinde cihaz ısıtıcısız olarak da çalıştırılabilecektir.
10. Montaj ayakları seti, cihaz ile standart olarak koli içerisinde bulunacaktır. (Cihaza ve duvar-tavana takılan montaj elemanları)
11. Teklif edilecek Hava Perdesinin ısıtma gücü minimum 19 Kw(3 kademe 6,33-12,67-19 kw) olacaktır.
12. Cihazlar gerektiğinde modüller montaja uygun paralel bağlantı yapılabilecek ve diğer modeller ile tek kumanda merkezinden kontrol edilebilecektir. Uygun paralel kablo bağlantısı ile çalıştırılacak şekilde çıkışları cihaz üzerinde standart olarak sunulacaktır.
13. Enerji besleme kutusu cihazın üzerinde standart olacaktır. Tüm enerji kablo uçları klipsli olacaktır. Enerji kutusundan sadece faz-fazlar, topraklama ve nötr uçları çıkacaktır. Beraberinde bağlantı klemensi ve enerji kutu kapağı bulunacaktır.
14. Cihazın kapı açılışına bağlı olarak çalışmasını sağlayacak mikroanahtar sistemi ve gerektiğinde mikroanahtarı devre dışı bırakarak hava perdesinin sürekli çalışmasını sağlayacak anahtar düzeni olacaktır.
15. Cihaz nakliye, montaj, kablolama ve işçilik dahil çalışır durumda teslim edilecektir.
16. Teklif edilen Hava perdesinin, Katolog ve sahip olduğu kalite belgeleri (ISO 9001, CE) olacaktır.
17. Teklif edilen Hava perdesinin imalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garanti süresi 10 yıl yedek parça garantisi olacaktır.
18. Montaj yapan firmanın Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeri Yeterlilik belgesi bulunmalıdır.